


Allg. Reinigungshinweise für LED-Leuchten

mit passiver LED-Kühltechnik



Homepage
download



Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Vor Reinigungsbeginn diese Anleitung lesen und aufbewahren.

Diese Leuchte darf nur von autorisiertem Fachpersonal gewartet und gereinigt werden!

- **Vor der Installation oder der Reparatur der Leuchte muss der Netzstromkreis (Treiber) spannungsfrei sein.**
- Verschmutzungen können die Kühlperformance des Kühlkörpers beeinträchtigen und unter speziellen Umständen die Lebensdauer der LED verringern oder das Produkt schädigen.
- LED Leuchten müssen mindestens einmal im Jahr auf Verschmutzung kontrolliert und ggf. gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine essighaltigen, scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Das kalte Leuchtengehäuse mit einem trockenem, bei starker Verschmutzung mit einem feuchten, weichen antistatischen Tuch reinigen.
- Tücher nicht mehrfach verwenden.
- Keine Papiertücher wie. z.B. Handtücher aus Sanitärbereich verwenden.
- Nicht mit harten Werkzeugen kratzen oder schaben.
- Glasflächen sollten mit einem Glasreiniger gesäubert werden.
- Reflektoren mit einem weichen Vliestuch reinigen. Bei starker Verschmutzung kann ggf. Brennspiritus und Wasser 1:1 gemischt, als Reinigungsmittel dienen.
- Entfernen Sie Staub vom Kühlkörper mit einem sauberen weichen Tuch oder mit Druckluft.
- Elektrische Komponenten dürfen nicht nass werden.
- Vor Inbetriebnahme muss die Leuchte getrocknet sein.
- Das LED-Modul darf nicht berührt werden.

Bei Störungen des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an die DRUTECH GmbH & Co. KG

Stand 07/2016. Technische Änderungen vorbehalten